



SISTEMA:	Hersmex, S. de R.L. de C.V	PERIODO:	Febrero 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: HERSHEYS ESCOBEDO

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	NO HAY
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	N/A
Sopotería	OK
Manómetros	OK
Área en general	BUENAS CONDICIONES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	22/07/2011
Proximo llenado	22/07/2012
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/12/2012 02:25:51p.m.

Fecha de aprobación: 11/12/2012 11:44:53a.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández