



**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>Hersmex, S. de R.L. de C.V</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": NO APLICA

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Ausencia

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 0.0000000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

NO APLICA

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/11/2012 08:26:45p.m.  
 Fecha de aprobación: 22/11/2012 09:07:28p.m.  
 Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos  
 Aprobado por: Hernán Arias Morales