



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Hersmex, S. de R.L. de C.V. PERIODO: 12-Dec-2013 11-Mar-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: HERSHEYS ESCOBEDO
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No Sello del piloto y regulador: Correcto
 Estado fisico: Buen estado
 Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09-Dec-2014
Fecha de aprobación: 09-Dec-2014
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández