



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Hersmex, S. de R.L. de C.V.	PERIODO:	12-Jun-2015 11-Sep-2015	REV. 0 RO-006
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	

TAG1: PCV-01 HERSHEYS ESCOBEDO

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16-Dec-2015

Fecha de aprobación: 04-Jan-2016

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández