



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Hersmex, S. de R.L. de C.V PERIODO: Diciembre 2012 **REV. 0**
 LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: PCV-01 HERSHEYS ESCOBEDO
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/12/2012 04:49:31p.m.
 Fecha de aprobación: 11/12/2012 11:43:32a.m.
 Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández