



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Hersmex, S. de R.L. de C.V</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

TAG: PCV-01 HERSHEYS ESCOBEDO  
Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
y regulador:  
Estado fisico: Buenas condiciones  
Observaciones:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 21/06/2013 05:16:15p.m.

Fecha de aprobación: 29/06/2013 12:13:37p.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández