




SISTEMA:	Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Mayo 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Marcelo de Jesus Magaña Nieto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** CLIENTE DONDÉ

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	Se aplica limpieza
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	Se realiza limpieza general



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	01/10/2011
Proximo llenado	01/10/2012

**Observaciones:**

- Se aplica mantenimiento trimestral predictivo a prv's
- Se limpian y lubrican partes y accesorios
- Se reemplaza diafragma del ezr en tr#2, por estar muy marcado.

**Usuario:** INTERCONEXIÓN DONDÉ

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	Ok. Se realiza limpieza
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	Se realiza limpieza general



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	01/10/2011
Proximo llenado	01/10/2012

**Observaciones:**

- Se realiza mantenimiento trimestral predictivo a PRV'S
- Se limpian y lubrican partes y accesorios.
- Se reemplazan 3 asientos de los pilotos en TR#2 por estar dañados.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 25/06/2012 05:10:54p.m.

**Fecha de aprobación:** 26/06/2012 03:30:50p.m.

**Elaborado por:** Marcelo de Jesus Magaña Nieto

**Aprobado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna