



SISTEMA:	Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Marcelo de Jesus Magaña Nieto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** CLIENTE DONDÉ

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Se corrige corrosión
Paneles solares	Se aplica limpieza
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	Se realiza limpieza general



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	01/10/2012
Proximo llenado	01/10/2013

**Observaciones:**

- Se aplica mantenimiento trimestral predictivo a PRV'S
- Se limpian, inspeccionan y lubrican partes y accesorios
- No se requiere cambio de partes

**Usuario:** INTERCONEXIÓN DONDÉ

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	Puertas presenta corrosión
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	Se aplica limpieza e inspeccion: ok
Sopotería	En buen estado
Manómetros	Se cambian 3; 2-1500 psi, 1-1000 psi
Área en general	Se realiza limpieza general



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Adecuada
Fecha de llenado	01/10/2012
Proximo llenado	01/10/2013

**Observaciones:**

- Se aplica mantenimiento trimestral a PRV'S
- Se limpian, inspeccionan y lubrican partes y accesorios
- Se reemplazan diafragmas a PRV#400 Y PRV#401, por desgaste

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 17/10/2012 01:46:29p.m.

**Fecha de aprobación:** 18/10/2012 08:40:46a.m.

**Elaborado por:** Marcelo de Jesus Magaña Nieto

**Aprobado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna