



REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	<u>Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": CLIENTE DONDÉ

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 0.000000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

-SE REALIZA REGULACION DEL TANQUE DE MERCAPTANO EL 16 OCT 12
-47.5 GALONES

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25/10/2012 12:39:30p.m.
 Fecha de aprobación: 06/11/2012 10:39:27a.m.
 Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto
 Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna