



SISTEMA:	<u>Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": NUTRICARSA

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 8.000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 44.110000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.180000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

NOVIEMBRE 2013

---




---



---

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21/11/2013 02:54:43p.m.  
 Fecha de aprobación: 02/12/2013 11:44:13a.m.  
 Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna  
 Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares