



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V. PERIODO: Junio 2012 **REV. 0**
 LLENADO POR: Marcelo de Jesus Magaña Nieto FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: PRV # 404 CLIENTE DONDÉ
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Correcta operación

TAG: PRV # 403 INTERCONEXIÓN DONDÉ
 Punto de ajuste: 360 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Correcta operación

TAG: PRV # 405 CLIENTE DONDÉ
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Correcta operación

TAG: PRV # 400 INTERCONEXIÓN DONDÉ
 Punto de ajuste: 640 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Correcta operación

TAG: PRV # 401 INTERCONEXIÓN DONDÉ
 Punto de ajuste: 360 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Correcta operación

TAG: PRV # 402 INTERCONEXIÓN DONDÉ
 Punto de ajuste: 640 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Correcta operación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05/07/2012 01:53:59p.m.
Fecha de aprobación: 26/07/2012 05:44:32p.m.
Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna