



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<b>Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.</b>	PERIODO:	<b>Febrero 2013</b>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<b>Hodin Alberto Escalante Antuna</b>	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PRV-400 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 644 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

**TAG:** PRV-405 USUARIO DONDE  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: TR2, NO SE REEMPLAZAN PARTES INTERNAS

**TAG:** PRV-401 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES, TR1

**TAG:** PRV-402 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 644 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES INTERNAS TR2,

**TAG:** PRV-403 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: SE REEMPLAZA EL ASIENTO DEL PILOTO, TR2

**TAG:** PRV-404 USUARIO DONDE  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES, TR1

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 27/10/2013 08:10:20p.m.  
**Fecha de aprobación:** 02/12/2013 10:31:25a.m.  
**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna  
**Aprobado por:** Oswaldo Ugalde Linares