



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Agosto 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG: PRV-406 BACHOCO UMAN
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PRV-403 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE REEMPLAZA DIAFRAGMA DEL PRX

TAG: PRV-407 BACHOCO UMAN
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PRV-404 USUARIO DONDE
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE REEMPLAZA DIAFRAGMA DEL EZR

TAG: PRV-400 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 644 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE REEMPLAZA DIAFRAGMA DEL PRX WORKING

TAG: PRV-405 USUARIO DONDE
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SE REEMPLAZA ORING DEL EZR

TAG: PRV-401 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES, SE LIMPIA INTERIOR

TAG: PRV-402 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 644 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07/11/2013 05:19:31a.m.
Fecha de aprobación: 02/12/2013 11:21:56a.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Osvaldo Ugalde Linares