



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V. PERIODO: Noviembre 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Hodin Alberto Escalante Antuna FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

TAG: PRV-406 BACHOCO UMAN
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PRV-401 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAS PARTES

TAG: PRV-407 BACHOCO UMAN
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PRV-402 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 644 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: TR2, NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PRV-404 DONDÉ
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: TR1, SE REEMPLAZA DIAFRAGMA DEL EZR

TAG: PRV-403 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: TR2, NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PRV-405 DONDÉ
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: PRV-408 NUTRICARSA
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

TAG: prv-400 INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 644 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Se reemplaza diafragma del monitor prx

TAG: PRV-409 NUTRICARSA
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: NO SE REEMPLAZAN PARTES

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 22/11/2013 10:00:07a.m.
Fecha de aprobación: 02/12/2013 10:17:15a.m.
Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares