



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Marcelo de Jesus Magaña Nieto	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Equipo empleado: Multimetro Fluke 787
 Fecha de calibración: 18/11/2011
 Certificado de calibración: 20131

PERFIL DE POTENCIAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25/10/2012 10:40:22a.m.
Fecha de aprobación: 06/11/2012 10:34:42a.m.
Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna




REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Marcelo de Jesus Magaña Nieto	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Numero: 1
 Ubicación: **INTERCONEXIÓN DONDÉ-
 ANTES DE MONOBLOK**
 VCC-CSE (volts): -1.42
 VCA-CSE (volts): 1.62
 Observaciones:
EN ORDÉN



Numero: 2
 Ubicación: **INTERCONEXIÓN DONDÉ-
 DESPUES DE**
 VCC-CSE (volts): -1.57
 VCA-CSE (volts): 0.08
 Observaciones:
EN ORDÉN



Numero: 3
 Ubicación: **INTER DONDÉ-
 ESCALERAS**
 VCC-CSE (volts): -1.06
 VCA-CSE (volts): 0.50
 Observaciones:
EN ORDÉN



Numero: 4
 Ubicación: **0+063.42**
 VCC-CSE (volts): -1.03
 VCA-CSE (volts): 0.25
 Observaciones:
EN ORDÉN



Numero: 5
 Ubicación: **0+116.10 VENTEO DE
 ENCAMISADO**
 VCC-CSE (volts): -0.41
 VCA-CSE (volts): 0.01
 Observaciones:
EN ORDÉN



Numero: 6
 Ubicación: **0+116.10 CRUCE DE
 CARRETERA**
 VCC-CSE (volts): -1.00
 VCA-CSE (volts): 0.05
 Observaciones:
EN ORDÉN



Numero: 7
 Ubicación: **RETORNO A MÉRIDA**
 VCC-CSE (volts): -1.08
 VCA-CSE (volts): 0.32
 Observaciones:
EN ORDÉN




Numero: 8
 Ubicación: **Venteo del encamisado
 del cruce de ferrocarril**
 VCC-CSE (volts): -0.30
 VCA-CSE (volts): 0.01
 Observaciones:
EN ORDÉN



Numero: 9
 Ubicación: **Venteo del segundo
 encamisado del cruce de**
 VCC-CSE (volts): -0.56
 VCA-CSE (volts): 0.02
 Observaciones:
EN ORDÉN



Numero: 10
 Ubicación: **1+009.21 CLIENTE DONDÉ**
 VCC-CSE (volts): -1.04
 VCA-CSE (volts): 0.49
 Observaciones:
EN ORDÉN



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	25/10/2012 10:40:22a.m.
Fecha de aprobación:	06/11/2012 10:34:42a.m.
Elaborado por:	Marcelo de Jesus Magaña Nieto
Aprobado por:	Hodin Alberto Escalante Antuna



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Marcelo de Jesus Magaña Nieto	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
CLIENTE DONDÉ	Aisla bien	Aisla bien	EN ORDÉN
INTER DONDÉ	Aisla bien	Aisla bien	EN ORDÉN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	25/10/2012 10:40:22a.m.
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	06/11/2012 10:34:42a.m.
			Elaborado por:	Marcelo de Jesus Magaña Nieto
			Aprobado por:	Hodin Alberto Escalante Antuna