



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	<u>Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-010

TAG: PRV #404 CLIENTE DONDÉ
 Modelo: EZR 2X1"
Condiciones del cuerpo:
 Orificios Buen estado Resortes Correctos
 Desgaste en partes metálicas Ninguno
Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas Correctos
 Resortes Ninguno
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: No
Verificación de:
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
 Punto de ajuste 45 psig
 Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno
 Observaciones: -SE LIMPIAN INSPECCIONAN Y LUBRICAN PARTES Y ACCESORIOS
-NO SE REQUIERE CAMBIO DE PARTES



TAG: PRV #405 CLIENTE DONDÉ
 Modelo: EZR 2X1"
Condiciones del cuerpo:
 Orificios Buen estado Resortes Correctos
 Desgaste en partes metálicas Poco
Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas Correctos
 Resortes Poco
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: No
Verificación de:
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
 Punto de ajuste 45 psig
 Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno
 Observaciones: -SE LIMPIAN, INSPECCIONAN Y LUBRICAN PARTES Y ACCESORIOS
-NO SE REQUIERE CAMBIO DE PARTES



TAG: PRV #402 CLIENTE INTER DONDÉ
 Modelo: EZR 2X1"
Condiciones del cuerpo:
 Orificios Buen estado Resortes Correctos
 Desgaste en partes metálicas Ninguno
Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas Correctos
 Resortes Poco
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: No
Verificación de:
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
 Punto de ajuste 360 psig
 Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno
 Observaciones: -SE LIMPIAN, INSPECCIONAN Y LUBRICAN PARTES Y ACCESORIOS
-NO SE REQUIERE CAMBIO DE PARTE



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25/10/2012 01:06:16p.m.
 Fecha de aprobación: 13/11/2012 05:12:58a.m.
 Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto
 Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	<u>Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-010

TAG: PRV #403 INTER DONDÉ

Modelo: EZR 2X1"

Condiciones del cuerpo:
 Orificios Buen estado Resortes Correctos
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas Correctos
 Resortes Poco

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: No

Verificación de:
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
 Punto de ajuste 45 psig
 Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno

Observaciones: -SE LIMPIAN, INSPECCIONAN Y LUBRICAN PARTES Y ACCESORIOS
-OPERANDO ADECUADAMENTE.



TAG: PRV # 400 INTERCONEXIÓN DONDÉ

Modelo: EZR 2X1"

Condiciones del cuerpo:
 Orificios Buen estado Resortes Correctos
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas Correctos
 Resortes Poco

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: Si

Verificación de:
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
 Punto de ajuste 640 psig
 Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno

Observaciones: -SE REEMPLAZA DIAFRAGMA A EZR POR DESGASTE
-SE REEMPLAZAN 2 ACIENTOS A PRX WORKIG, MONITOR
-PRX'S PRESENTAN CORROSION PESAR DE QUE SE LE



TAG: PRV # 401 INTERCONEXIÓN DONDÉ

Modelo: EZR 2X1"

Condiciones del cuerpo:
 Orificios Buen estado Resortes Correctos
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas Correctos
 Resortes Ninguno

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: Si

Verificación de:
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
 Punto de ajuste 360 psig
 Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno

Observaciones: -SE LIMPIAN, INSPECCIONAN Y LUBRICAN PARTES Y ACCESORIOS
-SE REEMPLAZA DIAFRAGMA A EZR POR DESGASTE



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25/10/2012 01:06:16p.m.

Fecha de aprobación: 13/11/2012 05:12:58a.m.

Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto

Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna