



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	J. Cox México, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-May-2014 31-Jul-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: J COX MEXICO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	En buenas condiciones.
Sistema de tierras	N/A
Bardas y puertas	En buenas condiciones.
Pintura de tubería	
Paneles solares	En buenas condiciones.
Soportería	En buenas condiciones.
Manómetros	En buenas condiciones.
Área en general	Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	

Observaciones:
 Condición normal de operación

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado.
Pararrayos	En buenas condiciones.
Sistema de tierras	En buenas condiciones.
Bardas y puertas	En buenas condiciones.
Pintura de tubería	En buenas condiciones.
Paneles solares	En buenas condiciones.
Soportería	En buenas condiciones.
Manómetros	En buenas condiciones.
Área en general	Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	Adecuado
Fecha de llenado	2014-12-04
Proximo llenado	2015-12-04
Capacidad:	

Observaciones:
 Condición normal de operación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jan-2015
Fecha de aprobación: 23-Jan-2015
Elaborado por: Jesús Baldenegro Ayala
Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández