



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. PERIODO: 01-Feb-2014 30-Apr-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: J COX MEXICO, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos N/A
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares Panel solar BH buena condición
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-12-04
 Proximo llenado 2015-12-04
 Capacidad: 1
 Observaciones:
Mantenimiento anual al sistema dia 09 de febrero 2015

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

Letreros En Buen Estado
 Pararrayos En buenas condiciones.
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones
 Paneles solares Panel solar FB buena condición.
 Soportería En Buenas Condiciones
 Manómetros En Buenas Condiciones
 Área en general Limpia y despejada



Extintores:

Estado físico Recargado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado 2014-12-04
 Proximo llenado 2015-12-04
 Capacidad: 2
 Observaciones:
Mantenimiento anual al sistema dia 09 de febrero 2015

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 12-Feb-2015
Fecha de aprobación: 17-Feb-2015
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández