



**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>J. Cox México, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Jcox Usuario

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 23.400000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Transportadora de gas Natural esta Odorizando, por nuestra parte tenemos las válvulas cerradas, constantemente estamos realizando la prueba de sniff.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 18/07/2012 01:14:29a.m.  
 Fecha de aprobación: 27/02/2013 04:16:33p.m.  
 Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo  
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández