



**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>J. Cox México, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Usuario Jcox, Interconexión Jcox.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 11.7000000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Se mantiene la odorización en el gas natural por parte del transportista Sempra , la valvula dosificadora del tanque mercaptano permaneció cerrada durante el periodo.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/11/2013 10:02:21p.m.  
 Fecha de aprobación: 02/12/2013 05:45:43p.m.  
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala  
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández