



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

|              |                             |             |                         |               |
|--------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA:     | J. Cox México, S.A. de C.V. | PERIODO:    | 01-May-2016 31-Jul-2016 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Jésus Baldenegro Ayala      | FRECUENCIA: | <b>TRIMESTRAL</b>       | <b>RO-006</b> |

|                       |                           |                               |                                   |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TAG1:</b>          | <b>PCV-01</b>             | Cliente:                      | <b>J COX MEXICO, S.A. DE C.V.</b> |
| Punto de ajuste:      | 26 psig                   | Placa de datos:               | Si                                |
| Problemas de control: | Sin Problema.             | Sello del piloto y regulador: | Correcto.                         |
| Estado fisico:        | Buen estado               |                               |                                   |
| Observaciones:        | Modelo EZR ,piloto 161 EB |                               |                                   |

|                       |                           |                               |                                   |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TAG2:</b>          | <b>PCV-02</b>             | Cliente:                      | <b>J COX MEXICO, S.A. DE C.V.</b> |
| Punto de ajuste:      | 26 psig                   | Placa de datos:               | Si                                |
| Problemas de control: | Sin Problema              | Sello del piloto y regulador: | Correcto.                         |
| Estado fisico:        | Buen Estado               |                               |                                   |
| Observaciones:        | Modelo EZR ,piloto 161 EB |                               |                                   |

|                       |   |                               |                      |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| <b>TAG3:</b>          | <b>PCV-01</b>                                     | Cliente:                      | <b>INTERCONEXIÓN</b> |
| Punto de ajuste:      | 400 psig  | Placa de datos:               | Si                   |
| Problemas de control: | Sin Problema                                      | Sello del piloto y regulador: | Correcto.            |
| Estado fisico:        | Buen Estado                                       |                               |                      |
| Observaciones:        | Modelo: 627h-146, Spring 240- 500 psi , port 3/8. |                               |                      |

|                       |   |                               |                      |
|-----------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| <b>TAG4:</b>          | <b>PCV-02</b>                                     | Cliente:                      | <b>INTERCONEXIÓN</b> |
| Punto de ajuste:      | 400 psig  | Placa de datos:               | Si                   |
| Problemas de control: | Sin Problema                                      | Sello del piloto y regulador: | Correcto.            |
| Estado fisico:        | Buen Estado                                       |                               |                      |
| Observaciones:        | Modelo: 627h-146, Spring 240- 500 psi , port 3/8. |                               |                      |

|                       |  |                               |                      |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| <b>TAG5:</b>          | <b>PCV-03</b>                                  | Cliente:                      | <b>INTERCONEXIÓN</b> |
| Punto de ajuste:      | 75 psig  | Placa de datos:               | Si                   |
| Problemas de control: | Sin Problema                                   | Sello del piloto y regulador: | Correcto.            |
| Estado fisico:        | Buen Estado                                    |                               |                      |
| Observaciones:        | Modelo: 627-944 , Spring 70- 150 psi ,port 3/8 |                               |                      |

|                       |  |                               |                      |
|-----------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| <b>TAG6:</b>          | <b>PCV-04</b>                                  | Cliente:                      | <b>INTERCONEXIÓN</b> |
| Punto de ajuste:      | 70 psig  | Placa de datos:               | Si                   |
| Problemas de control: | Sin Problema                                   | Sello del piloto y regulador: | Correcto.            |
| Estado fisico:        | Buen Estado                                    |                               |                      |
| Observaciones:        | Modelo: 627-944 , Spring 70- 150 psi ,port 3/8 |                               |                      |

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 30-Aug-2016

**Fecha de aprobación:** 02-Sep-2016

**Elaborado por:** Jesús Baldenegro Ayala

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández