



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	J. Cox México, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Nov-2014 31-Jan-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV-01 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto.

Estado fisico: Buen estado.

Observaciones: Modelo: 627h-146, Spring 240- 500 psi , port 3/8

TAG2: PCV-02 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: Modelo: 627h-146, Spring 240- 500 psi , port 3/8

TAG3: PCV-03 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto.

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: Modelo: 627-944 , Spring 70- 150 psi ,port 3/8

TAG4: PCV-04 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto.

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: Model 627-944 , Spring 70- 150 psi ,port 3/8

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jan-2015

Fecha de aprobación: 23-Jan-2015

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	J. Cox México, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Nov-2014 31-Jan-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PCV-01 J COX MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: Model EZR ,DIAPH 17E97 ,S/N 18115171

TAG6: PCV-02 J COX MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: Model EZR ,DIAPH 17E97 ,S/N 18115172.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Jan-2015

Fecha de aprobación: 23-Jan-2015

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández