



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. PERIODO: 01-Aug-2015 31-Oct-2015 REV. 0
LLENADO POR: Jesús Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

TAG1: PCV-01 INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: SI
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto.
Estado fisico: Buen estado.
Observaciones: Modelo: 627h-146, Spring 240- 500 psi , port 3/8

TAG2: PCV-02 INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: Correcto.
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: Modelo: 627h-146, Spring 240- 500 psi , port 3/8

TAG3: PCV-03 INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: Correcto.
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: Modelo: 627-944 , Spring 70- 150 psi ,port 3/8

TAG4: PCV-04 INTERCONEXIÓN
Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: Correcto.
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: Model 627-944 , Spring 70- 150 psi ,port 3/8

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 07-Sep-2015
Fecha de aprobación: 25-Sep-2015
Elaborado por: Jesús Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | J. Cox México, S.A. de C.V. | PERIODO: | 01-Aug-2015 31-Oct-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jésus Baldenegro Ayala | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

TAG5: PCV-01 J COX MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: Correcto.

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Model EZR ,DIAPH 17E97 ,S/N 18115171

TAG6: PCV-02 J COX MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: Correcto.

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Model EZR ,DIAPH 17E97 ,S/N 18115172.

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |
| | | |

Fecha de registro: 07-Sep-2015

Fecha de aprobación: 25-Sep-2015

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández