



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. PERIODO: 01-Feb-2012 30-Apr-2012 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG1:** PCV-02 Cliente Jcox  
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Es un EZR 2X1 AL 100%.Esta en el By Pass de  
regualcion

**TAG5:** PCV-03 Interconexión Jcox  
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Es un 627H,En linea de regulaci3n 2

**TAG2:** PCV-01 Cliente Jcox  
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Es un EZR 2X1 100%

**TAG6:** PCV-04 Interconexión Jcox  
 Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Es un 627, En linea de regualci3n 2

**TAG3:** PCV-01 Interconexión Jcox  
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Es un 627H ,en la linea de regulaci3n 1

**TAG4:** PCV-02 Interconexión Jcox  
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Es un 627 , linea regualaci3n 1

Rev. No./ Resp.	Descripci3n	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: \_\_\_\_\_  
 Fecha de aprobaci3n: \_\_\_\_\_  
 Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo  
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández