



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. PERIODO: 01-May-2012 31-Jul-2012 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: PCV-1 INTERCONEXION JCOX
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: MARCA= FISHER, MODELO=627H,
TAMAÑO=2",SERIF=627H146

TAG2: PCV-2 INTERCONEXION JCOX
 Punto de ajuste: 75 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: MARCA= FISHER, MODELO=627,
TAMAÑO=2",SERIF=627944

TAG3: PCV-3 INTERCONEXION JCOX
 Punto de ajuste: 450 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: MARCA= FISHER, MODELO=627H,
TAMAÑO=2",SERIF=627H146

TAG4: PCV-4 INTERCONEXION JCOX
 Punto de ajuste: 75 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: MARCA= FISHER, MODELO=627,
TAMAÑO=2",SERIF=627944

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	J. Cox México, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-May-2012 31-Jul-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PCV-5 **USUARIO JCOX**

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos
EZR, tamaño 2/1", N/S: 18115171

TAG6: PCV-6 **USUARIO JCOX**

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos
EZR, tamaño 2/1", N/S: 18115172

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández