IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:		J. Cox México, S.A. de C.V.		PERIOD	O: N o	viembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:		Luis Alberto Medina Montijo		FRECUE	ENCIA: TF	RIMESTRAL	RO-006
TAG:	PCV-1	INTERCONEXION J	COX	TAG:	PCV-6	Usuario JCOX	
Punto de ajuste:	450 psig	Placa de datos: _	Si	Punto de ajuste:	20 psi	g Placa de datos:	Si
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto _ y regulador:	Correctos	Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto y regulador:	Correctos
Estado fisico:	Buenas condic	ciones		Estado fisico:	Buenas cond	ciones	
Observaciones:	MARCA= FISHER, M TAMAÑO=2",SERIE=			Observaciones:	Datos del regulador: tamaño 2/1", N/S: 18	marca Fisher, Modelos	EZR,
	TAMANO=2,SERIE=	-02/1140			,	idor DEL BYPASSI. En l	ouena
TAG:	PCV-2	INTERCONEXION J					
Punto de ajuste:	450 psig		Si	•			
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto _ y regulador:	Correctos				
Estado fisico:	Buenas condic						
Observaciones:	MARCA= FISHER, M TAMAÑO=2",SERIE=						
TAG:	PCV-3	INTERCONEXION J	COX				
Punto de ajuste:	75 psig	Placa de datos:	Si				
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto _ y regulador:	Correctos				
Estado fisico:	físico: Buenas condiciones						
Observaciones:	s: MARCA= FISHER, MODELO=627, TAMAÑO=2".SERIE=627944						
	TAWANO=2 ,SLNIL=	-027344					
TAG:	PCV-4	INTERCONEXION J	COX				
Punto de ajuste:	75 psig	Placa de datos: _	Si				
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto _ y regulador:	Correctos				
Estado fisico:	Estado físico: Buenas condiciones						
Observaciones:	ones: MARCA= FISHER, MODELO=627, TAMAÑO=2",SFRIF=627944						
TAG:	PCV-5	Usuario JCOX					
Punto de ajuste:	20 psig	Placa de datos: _	Si				
Problemas de control:	No presenta	Sello del piloto _ y regulador:	Correctos				
Estado fisico:	Buenas condic	ciones					
Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,							
tamaño 2/1", N/S: 18115171 Localisacion: Regulador principal. En buena							
condición							
Rev. No./ Res	sp. Des	scripción	Fecha	Fecha de registro:	2	0/12/2012 01:09:17p	.m.
0/OUL	Form	nato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	1	3/02/2013 02:47:15p	.m.
	1			Elaborado por	: <u>Lu</u>	is Alberto Medina Mo	ntijo
				Aprobado por	: Jesú	s Arnoldo Meráz Ferr	nández