



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>J. Cox México, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

TAG: PCV-1 INTERCONEXION JCOX

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MARCA= FISHER, MODELO=627H,
TAMAÑO=2",SERIF=627H146

TAG: PCV-1 Usuario JCOX

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 2/1", N/S: 18115171 Localisacion:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-2 INTERCONEXION JCOX

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MARCA= FISHER, MODELO=627H,
TAMAÑO=2",SERIF=627H146

TAG: PCV-3 INTERCONEXION JCOX

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MARCA= FISHER, MODELO=627,
TAMAÑO=2",SERIF=627944

TAG: PCV-4 INTERCONEXION JCOX

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MARCA= FISHER, MODELO=627,
TAMAÑO=2",SERIF=627944

TAG: PCV-2 Usuario JCOX

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 2/1", N/S: 18115172 Localisacion:
Regulador DEL BYPASSI. En buena condición

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 12/02/2013 09:46:02p.m.

Fecha de aprobación: 13/02/2013 02:46:15p.m.

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández