



**IGASAMEX**


**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	J. Cox México, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Feb-2014 31-Jul-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Equipo empleado: Fluke  
 Fecha de calibración: 30/04/2014 12:00:00a.m.  
 Certificado de calibración: 0-16115426

**PERFIL DE POTENCIAL**


Numero: 1  
 Ubicación: Entrada Interconexion J cox  
 VCC-CSE (volts): -1.40  
 VCA-CSE (volts): 10.00  
 Observaciones:  
 Valor normal.-----  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 2  
 Ubicación: Intermedio Interconexion J cox  
 VCC-CSE (volts): -1.46  
 VCA-CSE (volts): 23.40  
 Observaciones:  
 Valor normal.-----  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 3  
 Ubicación: Salida Interconexion J cox  
 VCC-CSE (volts): -0.97  
 VCA-CSE (volts): 13.44  
 Observaciones:  
 Valor normal.-----  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Numero: 4  
 Ubicación: Usuario J cox.  
 VCC-CSE (volts): -1.44  
 VCA-CSE (volts): 21.10  
 Observaciones:  
 Valor normal.-----  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13-Feb-2015  
 Fecha de aprobación: 17-Feb-2015  
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala  
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	J. Cox México, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Feb-2014 31-Jul-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	<b>SEMESTRAL</b>	<b>RO-007</b>

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
J. Cox México, S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
J. Cox México, S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
J. Cox México, S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).
Interconexión Jcox.	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación junto a valvula slam shut
Interconexión Jcox.	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación junto a valvula slam shut
Interconexión Jcox.	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición
Interconexión Jcox.	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición
Interconexión Jcox.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación entrada tren de regulación
Interconexión Jcox.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación entrada tren de regulación
Interconexión Jcox.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).
Interconexión Jcox.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación.

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	13-Feb-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>	17-Feb-2015
			<b>Elaborado por:</b>	Jésus Baldenegro Ayala
			<b>Aprobado por:</b>	Jesús Arnoldo Meráz Fernández