



**IGASAMEX**

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>J. Cox México, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>01-Feb-2013 31-Jan-2014</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	<b>RO-011</b>

<b>Usuario:</b> <u>INTERCONEXION J COX.</u> <b>Modelo:</b> <u>91-34H51V78U1T</u> <b>Punto de ajuste en placa:</b> <u>110 psig</u> <b>Punto de ajuste encontrado:</b> <u>109 psig</u> <b>Observaciones:</b> <u>Valvula de seguridad con operación nor</u>		<b>Usuario:</b> <u>J. Cox México, S.A. de C.V.</u> <b>Modelo:</b> <u>91-67L11V1CU1T</u> <b>Punto de ajuste en placa:</b> <u>40 psig</u> <b>Punto de ajuste encontrado:</b> <u>40 psig</u> <b>Observaciones:</b> <u>Valvula de seguridad con operación nor</u>	
---	---	--	---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 01-Feb-2013

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández