



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: J. Cox México, S.A. de C.V.	Periodo: 01-Ago-2014 al 31-Oct-2014	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha: RO-VS-01-201-000-M3-31	RO-VS-01

Estación: [201-000] Interconexión	Cliente: INTERCONEXIÓN
--	-------------------------------

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB 01	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB 02	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB 03	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB 04	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB 05	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB 06	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB 07	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB 08	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Funcionamiento normal.
VB 09	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB 10	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB 11	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB 12	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB 13	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Sep-2014

Fecha de aprobación: 30-Sep-2014

Elaborado por: Jesús Baldenegro Ayala

Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: J. Cox México, S.A. de C.V.	Periodo: 01-Ago-2014 al 31-Oct-2014	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha: RO-VS-01-201-000-M3-31	RO-VS-01

Estación: [201-221] Jcox **Cliente:** J COX MEXICO, S.A. DE C.V.

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VB01	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB02	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB03	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB04	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB05	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Funcionamiento normal.
VB06	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB07	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB08	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB09	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.
VB10	150#WCB/BOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	Operación normal.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-Sep-2014
Fecha de aprobación: 30-Sep-2014
Elaborado por: Jesús Baldenegro Ayala
Autorizadopor: Jesús Arnoldo Meráz Fernández