



| | | | |
|--------------|-----------------------------|---|---------------|
| SISTEMA: | J. Cox México, S.A. de C.V. | FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL: | Ficha: 1,806 |
| LLENADO POR: | Jésus Baldenegro Ayala | 17/02/2016 | RO-014 |

Descripción general de condición anormal

Relevo válvula de seguridad

Ubicación: Usuario J cox de Mexico S.A. de C.V.

Causa aparente Falla en manómetro de presión descalibrado por 8 psi.

Efectos Relevo de válvula de seguridad al momento de estabilizarse la presión (presión estática).

Acción correctiva Ajuste de presión en regulador tipo EZR con piloto 161 .

Observaciones

La cantidad de gas venteado por el golpe igual a 7 metros cubicos.

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |
| | Reporte S/F | |

Fecha de registro: 17-Feb-2016

Fecha de aprobación: 18-Feb-2016

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández