



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| SISTEMA: | Merigas Norte, S.A. de C.V. | PERIODO: | 01-Mar-2014 | 31-May-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Victor Hugo Rosado Monroy | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | | RO-003 |

Usuario: BARCEL, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros | En Buen Estado |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | En Buenas Condiciones |
| Bardas y puertas | En Buenas Condiciones |
| Pintura de tubería | En Buenas Condiciones |
| Paneles solares | En Buenas Condiciones |
| Soportería | En Buenas Condiciones |
| Manómetros | En Buenas Condiciones |
| Área en general | limpia y despejada |



Extintores:

| | |
|------------------|------------|
| Estado físico | Recargado |
| Nivel de presión | normal |
| Fecha de llenado | 2013-09-09 |
| Proximo llenado | 2014-09-09 |
| Capacidad: | 6 |
| Observaciones: | OK |

Usuario: HARINERA DE YUCATAN, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros | En Buen Estado |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | En Buenas Condiciones |
| Bardas y puertas | En Buenas Condiciones |
| Pintura de tubería | En Buenas Condiciones |
| Paneles solares | En Buenas Condiciones |
| Soportería | En Buenas Condiciones |
| Manómetros | En Buenas Condiciones |
| Área en general | limpia y despejada |



Extintores:

| | |
|------------------|------------|
| Estado físico | Recargado |
| Nivel de presión | normal |
| Fecha de llenado | 2013-09-09 |
| Proximo llenado | 2014-09-09 |
| Capacidad: | 6 |
| Observaciones: | OK |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 12-Mar-2015

Fecha de aprobación: 20-Mar-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| SISTEMA: | Merigas Norte, S.A. de C.V. | PERIODO: | 01-Mar-2014 | 31-May-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Victor Hugo Rosado Monroy | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | | RO-003 |

Usuario: PRODUCTORA NACIONAL DE HUEVO, SA DE CV

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros | En Buen Estado |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | En Buenas Condiciones |
| Bardas y puertas | En Buenas Condiciones |
| Pintura de tubería | En Buenas Condiciones |
| Paneles solares | En Buenas Condiciones |
| Soportería | En Buenas Condiciones |
| Manómetros | En Buenas Condiciones |
| Área en general | limpia y despejada |



Extintores:

| | |
|------------------|------------|
| Estado físico | Recargado |
| Nivel de presión | normal |
| Fecha de llenado | 2013-09-09 |
| Proximo llenado | 2014-09-09 |
| Capacidad: | 6 |
| Observaciones: | OK |

Usuario: ROTOPLAS, S.A. DE C.V.

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros | En Buen Estado |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | En Buenas Condiciones |
| Bardas y puertas | En Buenas Condiciones |
| Pintura de tubería | En Buenas Condiciones |
| Paneles solares | En Buenas Condiciones |
| Soportería | En Buenas Condiciones |
| Manómetros | En Buenas Condiciones |
| Área en general | limpia y despejada |



Extintores:

| | |
|------------------|------------|
| Estado físico | Recargado |
| Nivel de presión | normal |
| Fecha de llenado | 2013-09-09 |
| Proximo llenado | 2014-09-09 |
| Capacidad: | 6 |
| Observaciones: | OK |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 12-Mar-2015

Fecha de aprobación: 20-Mar-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| SISTEMA: | Merigas Norte, S.A. de C.V. | PERIODO: | 01-Mar-2014 | 31-May-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Victor Hugo Rosado Monroy | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | | RO-003 |

Usuario: INTERCONEXIÓN

Revisión de instalaciones:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Letreros | En Buen Estado |
| Pararrayos | N/A |
| Sistema de tierras | En Buenas Condiciones |
| Bardas y puertas | En Buenas Condiciones |
| Pintura de tubería | En Buenas Condiciones |
| Paneles solares | En Buenas Condiciones |
| Sopotería | En Buenas Condiciones |
| Manómetros | En Buenas Condiciones |
| Área en general | limpia y despejada |



Extintores:

| | |
|------------------|------------|
| Estado físico | Recargado |
| Nivel de presión | normal |
| Fecha de llenado | 2013-09-09 |
| Proximo llenado | 2014-09-09 |
| Capacidad: | 6 |
| Observaciones: | OK |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 12-Mar-2015

Fecha de aprobación: 20-Mar-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez