



SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	Diciembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** AVICOLA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	SE APLICA LIMPIEZA
Sopotería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS, NO SE REEMPLAZA ALGUNO
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	15/02/2012
Proximo llenado	13/02/2013

Observaciones:  
SE APLICA DETECCION DE FUGAS: NINGUNA, SE PURGA FILTRO: LIMPIO, NIVEL DE ACEITE Y COLOR CORRECTOS.

**Usuario:** BARCEL

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	SE APLICA LIMPIEZA
Sopotería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	SE REEMPLAZAN DOS MANOMETROS DE 60 PSI
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	08/02/2012
Proximo llenado	13/02/2013

Observaciones:  
SE REALIZA DETECCION DE FUGAS CERO FUGAS, NIVEL DE ACEITE DE ROTATIVO CORRECTO, SE REALIZA PURGA: SUCIO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 28/12/2012 11:18:33a.m.  
**Fecha de aprobación:** 21/01/2013 10:07:01a.m.  
**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna  
**Aprobado por:** Oswaldo Ugalde Linares




SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	Diciembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** MASECA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	SE APLICA LIMPIEZA
Sopotería	CORRECTA
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	02/02/2012
Proximo llenado	07/02/2013

**Observaciones:**

SE APLICA PINTURA A CASETA DE LOS TRENES, SE REALIZA DETECCION DE FUGAS: SIN FUGA

**Usuario:** PROTEINAS Y OLEICOS

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORRECTOS
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	CORRECTO
Pintura de tubería	CORRECTA
Paneles solares	SE APLICA LIMPIEZA
Sopotería	CORRECTA
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	EN BUEN ESTADO



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTO
Fecha de llenado	22/02/2012
Proximo llenado	12/02/2013

**Observaciones:**

SE APLICA PURGA DEL FILTRO: SUCIO, SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR, SE REALIZA DETECCION DE FUGAS: CERO FUGAS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 28/12/2012 11:18:33a.m.

**Fecha de aprobación:** 21/01/2013 10:07:01a.m.

**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna

**Aprobado por:** Oswaldo Ugalde Linares



SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	Diciembre 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hodin Alberto Escalante Antuna	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** ROTOPLAS

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	CORECTO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	CORRECTO
Bardas y puertas	CORRECTAS
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	SE APLICA LIMPIEZA
Sopotería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	CORRECTOS
Área en general	SE APLICA LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR



**Extintores:**

Estado físico	CORRECTO
Nivel de presión	CORRECTA
Fecha de llenado	08/02/2012
Proximo llenado	06/02/2013

**Observaciones:**

SE APLICA DETECCIÓN DE FUGAS: CERO FUGAS, SE PURGA FILTRO: LIMPIO, SE REEMPLAZA SELLO ROTO POR MANTENIMIENTO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 28/12/2012 11:18:33a.m.

**Fecha de aprobación:** 21/01/2013 10:07:01a.m.

**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna

**Aprobado por:** Oswaldo Ugalde Linares