



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jun-2015 31-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Caseta de Interconexión.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Ausencia

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 0.00

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

EQUIPO FUERA DE SERVICIO

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,277

Fecha de registro: 28-Aug-2015

Fecha de aprobación: 03-Sep-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez




IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Jun-2015	31-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,277

Fecha de registro: 28-Aug-2015

Fecha de aprobación: 03-Sep-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez