



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Sep-2014 30-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** prv-108 HARINERA DE YUCATAN, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: si  
 Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto  
 Estado fisico: bueno  
 Observaciones: correcto  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**TAG2:** prv-107 HARINERA DE YUCATAN, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: si  
 Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto  
 Estado fisico: bueno  
 Observaciones: correcto  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**TAG3:** prv-106 BARCEL, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto  
 Estado fisico: bueno  
 Observaciones: correcto  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**TAG4:** prv-105 BARCEL, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto  
 Estado fisico: bueno  
 Observaciones: correcto  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10-Feb-2015  
**Fecha de aprobación:** 23-Feb-2015  
**Elaborado por:** Victor Hugo Rosado Monroy  
**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Sep-2014 30-Nov-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** prv-104 **ROTOPLAS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: correcto

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG6:** prv-103 **ROTOPLAS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: correcto

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG7:** prv-102 **PRODUCTORA NACIONAL DE HUEVO, SA DE CV**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: correcto

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TAG8:** prv-101 **PRODUCTORA NACIONAL DE HUEVO, SA DE CV**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: correcto

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10-Feb-2015

**Fecha de aprobación:** 23-Feb-2015

**Elaborado por:** Victor Hugo Rosado Monroy

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez