



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Dec-2014 28-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: prv-108 HARINERA DE YUCATAN, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: correcto

TAG2: prv-107 HARINERA DE YUCATAN, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: correcto

TAG3: prv-106 BARCEL, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: correcto

TAG4: prv-105 BARCEL, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: correcto

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Feb-2015

Fecha de aprobación: 23-Feb-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Dec-2014 28-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: prv-104 **ROTOPLAS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: correcto

TAG6: prv-103 **ROTOPLAS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: correcto

TAG7: prv-102 **PRODUCTORA NACIONAL DE HUEVO, SA DE CV**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: correcto

TAG8: prv-101 **PRODUCTORA NACIONAL DE HUEVO, SA DE CV**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: ninguno Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: bueno

Observaciones: correcto

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Feb-2015

Fecha de aprobación: 23-Feb-2015

Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez