

No. DE REPORTE	RT	FECHA	HORA	¿CON QUIEN TENGO EL GUSTO?	SU NUMERO TELEFÓNICO?	DE QUE EMPRESA NOS LLAMA?	ME PUEDE DESCRIBIR EN QUE CONSISTE LA EMERGENCIA	¿EN QUE MUNICIPIO O COMUNIDAD SE ENCUENTRA?
000001	VSC	08/07/11	17:00	ING. EDGAR MAYORGA	04455-5403-4885	GAS NATURAL EL FLORIDO	RELEVO DE VALVULA DE SEGURIDAD	TIJUANA
000002	CCR	14/07/11	18:30	BERNARDO BAJERA	SE PERDIO EL DATO	PARTICULAR	INDICA QUE ES UN INCENDIO CERCA DE UN LETRERO DE NO EXCAVAR Y UNA CASETA DE IGASAMEX DONDE VIO EL TELEFONO PARA REPORTAR EL SINIESTRO	SALAMANCA
000003	PCM	25/07/11	12:00	ING. EDGAR MAYORGA	04455-5403-4885	MASECA RIO BRAVO	RELEVO DE VALVULA DE SEGURIDAD	RIO BRAVO
000004	PCM	25/07/11	16:00	ING. EDGAR MAYORGA	04455-5403-4885	SISTEMA GASPIQ	RELEVO DE VALVULA DE SEGURIDAD	QUERETARO

¿EN EL SITIO EXACTO DE LA EMERGENCIA ME PUEDE DECIR:

¿EN QUE ESTADO DE LA REPUBLICA?	ME PUEDE PROPORCIONAR ALGÚN PUNTO DE REFERENCIA	SU REPORTE SERÁ ATENDIDO POR EL OPERADOR CORRESPONDIENTE . ¿DESEA COMENTAR ALGO MAS ?	SE DIO AVISO A :
B.C.N.	CASETA DE INTERCONEXION, DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO ENTRE BOULEVARD LOS OLIVOS, ESQ. BOULEVARD EL FLORIDO	SIMULACRO TELEFÓNICO	17:02 ING. JESUS MERAZ SE ENLAZO
GUANAJUATO	SOBRE LA CARRETERA RUMBO A LA ORDEÑA, DONDE ESTA LA CASETA DE IGASAMEX Y UN SEÑALAMIENTO DE NO EXCAVAR, A 200 METROS DE UNA GASOLINERA PEMEX, 100 M DE UN POBLADO. VINIENDO DE LA ORDEÑA A MANO DERECHA		18:31 ING. BERNANRDO ORTEGA SE DIO AVISO, 18:33 ING. JOSE FUENTES NO CONTESTA 18:36 ING. JOSE FUENTES NO CONTESTA 18:40 ING. JOSE FUENTES NO CONTESTA 18:58 ING. JOSE FUENTES NO CONTESTA
TAMAULIPAS	EN LA EMPRESA MOLINOS AZTECA, PLANTA RIO BRAVO. AV. ROBERTO M GONZALEZ Y VIA A MATAMOROS COL. SOLIDARIDAD	SIMULACRO TELEFÓNICO	12:01 ING. SERGIO TELLEZ SE ENLAZO
QUERETARO	A UN COSTADO DE LA CARRETERA QRO-SLP KM. 28 1/2 ESQ. CARRETERA A SAN MIGUEL DE ALLENDE	SIMULACRO TELEFÓNICO	16:02 ING. CARLOS CARRANZA SE ENLAZO

REPORTE DEL OPERADOR

SE NOTIFICO A :	NOMBRE DE QUIEN REPORTA	PUESTO	SITUACIÓN DE LA EMERGENCIA	OBSERVACIONES	TIEMPO DE DURACIÓN DE LA EMERGENCIA
	17:28 ING. JESUS MERAZ	OPERADOR	TODO BAJO CONTROL		28 MINUTOS
<p>18:40 ING. JOSE TRINIDAD RUIZ SE DIO AVISO 18:43 ING. OSVALDO UGALDE SE DIO AVISO 18:44 ING. EDGAR MAYORGA SE DIO AVISO 18:46 ING. SERGIO MARTINEZ SE DIO AVISO</p>	19:00 ING. BERNARDO ORTEGA	OPERADOR	INDICA QUE EL INCENDIO FUE GENERADO EN BASURERO CON LLANTAS Y LE LLAMO A LOS BOMBEROS COMENTA QUE NO ES NADA REFERENTE A IGASAMEX YA QUE LA CASETA NO ESTA EN FUNCIÓN Y SE CONTROLA LA SITUACION	<p>ING. ALEJANDRO CAMPOS HERNANDEZ NO SE DIO AVISO YA QUE NO CONTAMOS CON SU NUMERO DE CELULAR, SE LE DIO AVISO AL ING. EDGAR MAYORGA QUIEN INDICA QUE NO TIENE NUMERO ASIGNADO. TUVIMOS UN APAGON EN OFINTEL MIENTRAS SE CAPTURABAN LOS DATOS DEL REPORTE CUANTO LLEGO LA LUZ NO SE LOGRO RESCATAR EL TELEFONO DE QUIEN REPORTO EL SINIESTRO. SE LE NOTIFICO AL ING. EDGAR MAYORGA DE QUE LA SITUACION YA FUE CONTROLADA, INDICO QUE YA NO SE DE SEGUIMIENTO A LA LLAMADA DEL ING. JOSE FERNANDO FUENTES</p>	30 MINUTOS
	12:23 ING. SERGIO TELLEZ	OPERADOR	SIMULACRO TELEFONICO POR UN RELEVO DE VALVULA DE SEGURIDAD		23 MINUTOS
	16:25 ING. CARLOS CARRANZA	OPERADOR	SIMULACRO TELEFONICO EN EL CUAL LA HIPOTESIS FUE UN RELEVO DE VALVULA DE ALIVIO DEBIDO A UNA SOBREPRESION DEL SISTEMA		25 MINUTOS