



SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Sopotería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	27/07/2012
Proximo llenado	27/07/2013

Observaciones:

Caseta en buenas condiciones de operación.

Usuario: Cafinco, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Sopotería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	24/07/2012
Proximo llenado	24/07/2013

Observaciones:

Caseta en buenas condiciones de operación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/04/2013 05:35:17p.m.
Fecha de aprobación: 30/04/2013 04:28:23p.m.
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Nefalí López



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. I

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Soportería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	24/07/2012
Proximo llenado	24/07/2013

Observaciones:
 Caseta en buenas condiciones de operación.

Usuario: Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. II

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Soportería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	24/07/2012
Proximo llenado	24/07/2013

Observaciones:
 Caseta en buenas condiciones de operación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/04/2013 05:35:17p.m.

Fecha de aprobación: 30/04/2013 04:28:23p.m.

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Nefalí López




SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Industrial Patrona, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	No aplica.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Soportería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	24/06/2012
Proximo llenado	24/06/2013

Observaciones:

Caseta en buenas condiciones de operación.

Usuario: Punto de Interconexión, Km. 0

Revisión de instalaciones:

Letreros	Buen estado.
Pararrayos	Buen estado.
Sistema de tierras	Buen estado.
Bardas y puertas	Buen estado.
Pintura de tubería	Buen estado.
Paneles solares	Buen estado.
Soportería	Buen estado.
Manómetros	Buen estado.
Área en general	Limpia y en buen estado.



Extintores:

Estado físico	Buen estado.
Nivel de presión	Normal.
Fecha de llenado	24/07/2012
Proximo llenado	24/07/2013

Observaciones:

Caseta en buenas condiciones de operación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/04/2013 05:35:17p.m.
Fecha de aprobación: 30/04/2013 04:28:23p.m.
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Nefalí López