



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Nov-2015 03-Feb-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Cafinco

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.50

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 35.19

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0142

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
Odorización adecuada.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,382

Fecha de registro: 03-Feb-2016  
Fecha de aprobación: 29-Feb-2016  
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo  
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Nov-2015	03-Feb-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,382

Fecha de registro: 03-Feb-2016

Fecha de aprobación: 29-Feb-2016

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez