



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>04-May-2014 03-Nov-2014</u>	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	

Equipo empleado: WAVETEK
 Fecha de calibración: 16/10/2014 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 97081955

PERFIL DE POTENCIAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Oct-2014
Fecha de aprobación: 14-Nov-2014
Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-May-2014 03-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Numero: 1
 Ubicación: Km. 0+016
 VCC-CSE (volts): -1.59
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK.



Numero: 2
 Ubicación: Km. 0+026.10
 VCC-CSE (volts): -1.28
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK.



Numero: 3
 Ubicación: Km. 1+450.70
 VCC-CSE (volts): -1.41
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK.



Numero: 4
 Ubicación: Km. 2+637.20
 VCC-CSE (volts): -1.37
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK.



Numero: 5
 Ubicación: Km. 3+368.00
 VCC-CSE (volts): -1.32
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK.



Numero: 6
 Ubicación: Km. 4+498.26
 VCC-CSE (volts): -1.29
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK.



Numero: 7
 Ubicación: Km. 5+409.80
 VCC-CSE (volts): -1.38
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK.



Numero: 8
 Ubicación: Km. 6+358.90
 VCC-CSE (volts): -1.40
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK.



Numero: 9
 Ubicación: Km. 7+898.40
 VCC-CSE (volts): -1.40
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK.



Numero: 10
 Ubicación: 8+074.90
 VCC-CSE (volts): -1.43
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK.



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro: 31-Oct-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación: 14-Nov-2014
			Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
			Aprobado por: Neftalí López



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-May-2014 03-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Numero: 11
 Ubicación: Km. 7+509.30 (A)
 VCC-CSE (volts): -1.41
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
 OK.



Numero: 12
 Ubicación: Km. 0+150.59
 VCC-CSE (volts): -1.39
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
 OK.



Numero: 13
 Ubicación: Km. 0+404.6
 VCC-CSE (volts): -1.12
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
 OK.



Numero: 14
 Ubicación: Km. 0+609.9
 VCC-CSE (volts): -1.19
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
 OK.



Numero: 15
 Ubicación: Km. 0+809.6
 VCC-CSE (volts): -1.38
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
 OK.



Numero: 16
 Ubicación: Km. 1+014.50
 VCC-CSE (volts): -1.37
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
 OK.



Numero: 17
 Ubicación: Km. 1+252.70
 VCC-CSE (volts): -1.38
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
 OK.



Numero: 18
 Ubicación: Km. 1+214.50
 VCC-CSE (volts): -1.40
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
 OK.



CONTINUIDAD ELECTRICA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	31-Oct-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	14-Nov-2014
			Elaborado por:	Juan Pablo Lara Manzo
			Aprobado por:	Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-May-2014 03-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
Café Tostado de Exportación, S.A. de C.V.	Aísla correctamente	OK.	Buen estado.
Cafinco, S.A. de C.V.	Aísla correctamente	OK.	Buen estado.
Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. I	Aísla correctamente	OK.	Buen estado.
Descafeinadores Mexicanos, S.A. de C.V. II	Aísla correctamente.	OK.	Buen estado.
Industrial Patrona, S.A. de C.V.	Aísla correctamente	OK.	Buen estado.
Punto de Interconexión, Km. 0	Aísla correctamente	OK.	Buen estado.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	31-Oct-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	14-Nov-2014
			Elaborado por:	Juan Pablo Lara Manzo
			Aprobado por:	Neftalí López