



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: Cordogas, S. A. de C. V. PERIODO: 04-May-2014 03-Aug-2014 REV. **0**
 LLENADO POR: Juan Pablo Lara Manzo FRECUENCIA: **TRIMESTRAL** RO-007

Equipo empleado: WAVETEK HD 110
 Fecha de calibración: 12/03/2014 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: 97081455

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 12
 Ubicación: Km. 0+150.59
 VCC-CSE (volts): -1.47
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK-----



Numero: 13
 Ubicación: Km. 0+404.6
 VCC-CSE (volts): -1.30
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK-----



Numero: 14
 Ubicación: Km. 0+609.9
 VCC-CSE (volts): -1.24
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK-----



Numero: 15
 Ubicación: Km. 0+809.6
 VCC-CSE (volts): -1.39
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK-----



Numero: 16
 Ubicación: Km. 1+014.50
 VCC-CSE (volts): -1.38
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK---



Numero: 17
 Ubicación: Km. 1+252.70
 VCC-CSE (volts): -1.42
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK--



Numero: 18
 Ubicación: Km. 1+214.50
 VCC-CSE (volts): -1.42
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones: OK-



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Apr-2015
 Fecha de aprobación: 29-Apr-2015
 Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-May-2014 03-Aug-2014	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	28-Apr-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	29-Apr-2015
			Elaborado por:	Juan Pablo Lara Manzo
			Aprobado por:	Rolando Velazquez Ramirez