



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Cordogas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>04-Apr-2012 03-Apr-2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Juan Pablo Lara Manzo</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: é Tostado de Exportación, S.A. de C

Modelo: Mercer Valve

Punto de ajuste en placa: 70 psig

Punto de ajuste encontrado: 70 psig

Observaciones:

Buen estado.



Usuario: Cafinco, S.A. de C.V.

Modelo: Crosby Valve y Gage

Punto de ajuste en placa: 70 psig

Punto de ajuste encontrado: 70 psig

Observaciones:

Buen estado.



Usuario: cafeinadores Mexicanos, S.A. de C.

Modelo: Crosby Valve y Gage

Punto de ajuste en placa: 70 psig

Punto de ajuste encontrado: 71 psig

Observaciones:

Buen estado.



Usuario: cafeinadores Mexicanos, S.A. de C.

Modelo: Crosby Valve y Gage

Punto de ajuste en placa: 70 psig

Punto de ajuste encontrado: 70 psig

Observaciones:

Buen estado.



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 04-Apr-2012

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez





IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	Cordogas, S. A. de C. V.	PERIODO:	04-Apr-2012 03-Apr-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Juan Pablo Lara Manzo	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-011

Usuario: Industrial Patrona, S.A. de C.V. Modelo: Crosby Punto de ajuste en placa: 300 psig Punto de ajuste encontrado: 300 psig Observaciones: Buen estado.		Usuario: Punto de interconexión, Km. 0. Modelo: Crosby Valve y Gage Punto de ajuste en placa: 400 psig Punto de ajuste encontrado: 398 psig Observaciones: Buen estado..	
---	---	---	---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Apr-2012

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Juan Pablo Lara Manzo

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez