



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Jun-2015 24-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": CCL Container

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.35

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 6.47

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0541

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Distancia entre el punto de prueba y el Odorizador 0.00+ 1.920 km Kilómetros

Tipo de dosificación Arrastre Diámetro del Orificio de la placa 0.5 llave estrangulada

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,281

Fecha de registro: 26-Aug-2015

Fecha de aprobación: 31-Aug-2015

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Jun-2015	24-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

4,281

Fecha de registro: 26-Aug-2015

Fecha de aprobación: 31-Aug-2015

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez