



**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>CCL Container, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": CASETA DE USUARIO CCL

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.500000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 2.170000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.230000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/06/2012 05:18:55p.m.

Fecha de aprobación: 17/07/2012 04:19:11p.m.

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez