



**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>CCL Container, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Usuario CCL Container

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 4.000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 5.820000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.690000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Nivel inicial en tanque 8, se agrega 0 G

---




---



---

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/02/2013 02:55:47p.m.  
 Fecha de aprobación: 03/06/2013 01:54:02p.m.  
 Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos  
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez