



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Mar-2016 24-Jun-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": CCL CONTAINER

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.50

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 6.79

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0736

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
Sin comentarios

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,162

Fecha de registro: 30-Sep-2016

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez




**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Mar-2016	24-Jun-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,162

Fecha de registro: 30-Sep-2016

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez