



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: CCL Container, S. A. de C. V. PERIODO: 25-Dec-2013 24-Mar-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Elioenai Cruz Berruecos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG1: PCV-1-CCL CCL CONTAINER, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correcto

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: Linea 1 de Regulacion Marca: Fisher 627
Tamaño:1

TAG2: PCV-2-CCL CCL CONTAINER, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buen estado

Observaciones: Linea 2 de Regulacion Marca: Fisher 627
Tamaño:1

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06-Jun-2014
Fecha de aprobación: 11-Jun-2014
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez