



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|
| SISTEMA: | CCL Container, S. A. de C. V. | PERIODO: | 25-Jun-2015 24-Sep-2015 | REV. 0 RO-006 |
| LLENADO POR: | Elioenai Cruz Berruecos | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | |

TAG1: PCV-1-CCL CCL CONTAINER, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: si
Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: ok
Estado fisico: ok
Observaciones: Linea 1 de Regulacion Marca: Fisher 627
Tamaño:1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605085
No Colada:N/A

TAG2: PCV-2-CCL CCL CONTAINER, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: Linea 2 de Regulacion Marca: Fisher 627
Tamaño:1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605086
No Colada:N/A

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 24-Jul-2015
Fecha de aprobación: 24-Jul-2015
Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez