



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>CCL Container, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2013</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-006</b>
LLENADO POR:	<u>Elioenai Cruz Berruecos</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

**TAG:** PCV-1-CCL CCL Container  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Linea 1 de Regulacion Marca: Fisher 627  
Tamaño:1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605085 No  
Colada:N/A

**TAG:** PCV-2-CCL CCL Container  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Linea 2 de Regulacion Marca: Fisher 627  
Tamaño:1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605086 No  
Colada:N/A

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 20/03/2013 01:40:59p.m.  
**Fecha de aprobación:** 10/04/2013 12:00:15p.m.  
**Elaborado por:** Elioenai Cruz Berruecos  
**Aprobado por:** Carlos Carranza Gutierrez