



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	CCL Container, S. A. de C. V.	PERIODO:	25-Jun-2016 24-Sep-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Elioenai Cruz Berruecos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1:	PCV-01-CCL	Cliente:	CCL CONTAINER, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	ok
Estado fisico:	ok		
Observaciones:	Linea 1 de Regulacion Marca: Fisher 627 Tamaño:1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605085 No Colada:N/A		

TAG2:	PCV-02-CCL	Cliente:	CCL CONTAINER, S.A. DE C.V.
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	Sin Problema	Sello del piloto y regulador:	CORRECTO
Estado fisico:	Buen Estado		
Observaciones:	Linea 2 de Regulacion Marca: Fisher 627 Tamaño:1" 15-40 psig 3/16 No. SER: 17605086 No Colada:N/A		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Sep-2016

Fecha de aprobación: 21-Sep-2016

Elaborado por: Elioenai Cruz Berruecos

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez